



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira

685PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23352.000706/2013-18

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimento

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes para os laboratórios do curso técnico em Eletroeletrônica do IF Catarinense - Câmpus Videira.

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa SUNCOMEX, via e-mail datado de 02/12/2013 no uso do direito previsto no art. 19, do Decreto 5.450/2005, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº. 0018/2013 que tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de materiais permanentes para os laboratórios do curso técnico em Eletroeletrônica do IF Catarinense - Câmpus Videira.

O pedido preenche o requisito legal da tempestividade.

A empresa SUNCOMEX apresenta o seguinte questionamento:

(...) item 8 - Inversor Frequência:

- 1) Nos consta que não existem inversores com a mesma tensão de entrada e saída. Favor esclarecer qual é a tensão correta exigida para o inversor.*
- 2) Qual seria a potência do inversor?*
- 3) - A licitante vencedora fica responsável pela instalação dos materiais no local de entrega?*

Em resposta ao questionamento acima descrito, o expediente foi encaminhado à área técnica e esta assim se posicionou:

- 1) Tensão de saída: 200 - 240VAC.
Tensão de alimentação: monofásico 200v - 240v.*
- 2) A potência mínima de saída é de 1cv (0,75kW).*
- 3) Não será necessária instalação.*

É o que tenho a informar.

Videira, 04 de dezembro de 2013.

Josiane Bonetti
JOSIANE BONETTI
Pregoeira

